

สรุปผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567

การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้

การกำจัดขยะและของเสีย

วิธีการกำจัดขยะและของเสีย	หน่วย	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ขยะ/ของเสียทั้งหมดที่รีไซเคิล/นำกลับมาใช้ใหม่	เมตริกตัน	3.18	7.02	8.37	7.49
ขยะ/ของเสียทั้งหมดที่นำไปกำจัด	เมตริกตัน	31,270.95	38,787.69	34,350.28	33,707.93
ขยะ/ของเสียทั้งหมดที่นำไปฝังกลบ	เมตริกตัน	31,270.95	38,787.69	34,350.28	33,699.00
ความครอบคลุมของข้อมูล (ร้อยละ)	ร้อยละของรายได้	100	100	100	100

การกำจัดขยะอันตรายและของเสียอันตราย

วิธีการกำจัดขยะและของเสีย	หน่วย	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ขยะอันตราย/ของเสียอันตรายทั้งหมดที่นำไปกำจัด	เมตริกตัน	1.58	4.58	7.78	3.353
การกำจัดขยะอันตราย/ของเสียด้วยวิธีอื่นๆ, โปรดระบุ: ส่งให้กับหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาต	เมตริกตัน	1.58	0.42	2.23	3.53
การกำจัดขยะอันตราย/ของเสียอันตรายโดยไม่ทราบวิธีการกำจัด	เมตริกตัน	0	4.16	5.55	0
ความครอบคลุมของข้อมูล (ร้อยละ)	ร้อยละของรายได้	100	100	100	100

ปริมาณตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตน้ำประปา

ปริมาณตะกอน	หน่วย	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ผลลัพธ์ เทียบกับปี 2566 (ร้อยละ)
โรงผลิตน้ำประปาบางเลน	เมตริกตัน	18,677	21,986	18,765	15,746	15,323	ลดลง ร้อยละ 2.69
โรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี	เมตริกตัน	9,909	9,280	20,016	18,602	18,376	ลดลง ร้อยละ 1.21
รวม	เมตริกตัน	28,586	31,266	38,781	34,348	33,699	ลดลง ร้อยละ 1.89
อัตราปริมาณตะกอนต่อ หน่วยผลิตกิโลกรัม	กิโลกรัม ต่อ ลูกบาศก์เมตร (น้ำประปาที่จ่าย) (Kg/m ³)	0.09	0.11	0.14	0.12	0.11	ลดลง ร้อยละ 8.33

การรั่วไหลของกากตะกอนดินออกสู่ชุมชนข้างเคียง

รายการ	หน่วย	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
จำนวนครั้งของการรั่วไหลของกาก ตะกอนดินออกสู่ชุมชนข้างเคียง	ครั้ง	0	0	0	0	0
จำนวนข้อร้องเรียนจากการรั่วไหล ของกากตะกอนดินออกสู่ชุมชน ข้างเคียง	ครั้ง	0	0	0	0	0

การรั่วไหลของสารหล่อลื่นหรือสารเคมีอันตราย

รายการ	หน่วย	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
จำนวนครั้งของการรั่วไหลของ สารหล่อลื่นหรือสารเคมีอันตราย	ครั้ง	0	0	0	0	0
จำนวนครั้งของการรั่วไหลของ สารหล่อลื่นหรือสารเคมีอันตราย	ครั้ง	0	0	0	0	0